

PŘÍMO NAD  
POTRUBÍM NEHUTNIT  
DO VÝŠKY 300 mm

POVRCH TERÉNU

SKLADBA POVRCHU

DLE PODÉLNÉHO PROFILU

ZPĚTNÝ ZÁSYP

PAŽENÍ VÝKOPU

KRYCÍ OBSYP

BOČNÍ OBSYP

POTRUBÍ

HORNÍ VRSTVA LOŽE

SPODNÍ VRSTVA LOŽE

DNO RÝHY

1000

1100

300

00

50

100

150


ODVODNĚNÍ RÝHY (POUZE V  
PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ  
VODY VE VÝKOPU)

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN75

OBSYP ŠTĚRK 32-63 mm

"REKONSTRUKCE KUCHYŇSKÉHO PROVOZU DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA PARDUBICE"

Hůrka 54, 530 02 Pardubice  
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	 <b>Vodohospodářská výstavba a investice s.r.o.</b> <i>Stavební a projektční kancelář</i> Bratří Čapků 92, Holice 514 01, IČO: 10778659	
JAN RÁZEK	ING. VLADISLAV KALIŠ	ING. VLADISLAV KALIŠ		
AKCE	ODLUČOVAČ TUKŮ PRO KUCHYŇ DOMU MLÁDEŽE V UL. GORKÉHO PARDUBICE		STUPEŇ	DUR/DSP
			FORMÁT	297x210
			DATUM	10/2022
			MĚŘÍTKO	m 1:25
ČÁST	D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ		PARE	Č. VÝKRESU
NÁZEV	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			D.8